



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUARA  
GABINETE DA SECRETÁRIA

Ofício nº. 0100/2022- SMS/GS

Juara/MT, 21 de janeiro de 2022.

**Ao Vereador**

Luciano A. de Oliveira  
Câmara Municipal de Juara

**ASSUNTO:** Resposta do Ofício nº011/GVLO/2022.

Câmara Municipal de Juara - MT



PROTOCOLO GERAL 55/2022  
Data: 24/01/2022 - Horário: 14:52  
Administrativo

Exmo. Senhor,

Ao cumprimentá-los cordialmente, vimos através deste, em resposta a Vossa Senhoria ao Ofício nº 011/GVLO/2021, que foi realizado vistoria no local e ficou constatado que houve um problema na canalização do esgoto, que por ser final de rede, e assim está havendo refluxo para a residência do solicitante, que de imediata foi informado à concessionária responsável (águas de Juara) que irá instalar de imediato uma válvula de retenção na rede para não haver mais refluxo para a residência. Espera-se assim que o caso seja solucionado.

Certos de Vossa compreensão, nos colocamos a inteira disposição pra qualquer esclarecimento.

Atenciosamente.

*Sirlene Hubner*  
Sirlene Hubner  
Coord. Div. de Saúde Coletiva  
Port. 048 de 04/01/2021

Luciano Olivetto – Primeiro Secretário  
Protocolo nº 021/2022 – 24/01/2022

Assunto: Ofício nº 0100/2022 - SMS/GS - Em resposta ao Ofício nº 011/GVLO/2022 - Referente bueiro que está transbordando líquidos e dejetos na Rua Bandeirantes, Jardim Santa Clara, na casa de nº 685-W.