



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUARA
CER – CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO**

Ofício 203/2024 – CER

Juara-MT, 02 de outubro de 2024.

**Ilma Senhora
Mônica da Silva Costa
Vereadora/ Vice-Presidente da Câmara Municipal de Juara**

Câmara Municipal de Juara - MT



PROTOCOLO GERAL 1680/2024
Data: 04/10/2024 - Horário: 14:21
Administrativo

Assunto: Resposta do Ofício nº 275/GVMC/2024

Prezada Senhora,

Venho por meio deste, primeiramente cumprimentar Vossa Senhoria e na oportunidade informar que tivemos dois tramites morosos para instalação do ar condicionado no corredor de espera dos usuários: 1) não tínhamos energia trifásica naquela localidade de instalação do ar; 2) o aparelho não foi instalado nas normas corretas, ligações elétricas de comando erradas e mais, conforme o laudo técnico da empresa atual que segue em anexo, com isso, causou desconforto aos usuários.

Ainda em tempo, concluo que o ar condicionado do corredor de espera desta Unidade já se encontra em perfeitas condições e em bom funcionamento.

Sem mais para o momento, me coloco a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Patricia dos S. Faria de Brito
Patricia dos S. Faria de Brito
Diretora Executiva do Depto.
Téc. Ambulatorial
Port. 42/2021 de 05/01/2021

Rua Rondônia, – Centro – CEP: 78575-000 Juara-MT


Telefone: (66) 3556-2527

E-mail: udrjuara@hotmail.com



Orçamento / Laudo Técnico

Nome o Segurado	Prefeitura municipal de Juara	
Equipamento Sinistrado	Ar cond Split	
Marca	hitachi	
Modelo	Rpc60f3prpc60f3p2109004m	
Número de Série		
Componentes Danificados	Componentes	
	Tubulação de cobre	
	Gas r 410	
	Suporte da unidade condensadora	
Parecer técnico sobre danos constatados (causa e consequência)		
APARELHO INSTALADO FORA DAS NORMAS CORRETAS QUE PEDI O FABRICANTE;		
TUBULAÇÃO DE COBRE COM VARIAS EMENDAS, (SOLDAS),		
VAZAMENTOS DE FLUIDO REFRIGERANTE GAS R410 NAS CONEXÕES E SOLDAS,		
APARELHO INSTALADO NO CHÃO FALTANDO SUPORTE DA UNIDADE CONDENSADORA,		
LIGAÇÕES ELETRICAS DE COMANDO ERRADAS.		


Assinatura do técnico

José Marques de Pádua Júnior
Técnico em refrigeração e climatização
Registro nº 15015/114456680CM

CNPJ 35.743.676/0001-50
Inscr. Est.: 13.759.166-3
SOS REFRIGERAÇÕES
SOS Juara Refrigeração e
Comércio de Eletrônicos Eirele
R. Espírito Santo, 479E - Centro - Juara/MT
Carimbo da Assistência


Data/Cidade

Telefone